

Nr postępowania: AS/S/19/2023/KRz

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia


W dniu 11 grudnia 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści SWZ (zachowana pisownia oryginalna):

1. Czy poz. 134-136 może być uszczelka EPDM GSW z atestem PZH?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W pozycjach 134-136 może być uszczelka EPDM GSW z atestem PZH

2. Poz. 141 czy dopuszczają państwo taki przekrój włazu?



Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany przekrój włazu.

Właz powinien być bez zawiasów i zamków:

- pokrywa wzmocniona żebrowaniem,
- pokrywa wykonana wyłącznie z żeliwa szarego – bez betonowego wypełnienia.

Zamawiający jednocześnie informuje, że udzielone wyjaśnienia nie wpływają na termin składania ofert, który pozostaje bez zmian, tj. 13.12.2023 r. godz. 10.00.