

Sopot, dn. 16.10.2023 r.

Nr postępowania: AS/S/14/2023/KRz

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W dniu 16 października 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści SWZ (zachowana pisownia oryginalna):

W nawiązaniu do postępowania nr AS/S/14/2023/KRz, proszę o odpowiedź dot. poz. 9. Opaska naprawcza na rurę żeliwną DN175.

Czy do wyceny przyjąć opaskę L200 czy L300?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W OPZ podany jest zakres w jakim musi się mieścić długość opaski i wynosi on 200-300 mm. Zarówno opaska L200 jak i L300 mieści się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia nie wpływają na termin składania ofert, który pozostaje bez zmian, tj. 20.10.2023 r. godz. 10.00.