

Sopot, dn. 09.03.2023 r.

Nr postępowania: AS/S/1/2023/KRz

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W dniu 9 marca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści SWZ:

1. Jakie RD ma być hydrantu nadziemnego?
2. Jakie RD ma być hydrantu podziemnego?
3. Czy zamawiający dopuszcza żeby hydrant podziemny nie był monolityczny?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 RD = 1500 mm

Ad. 2 RD = 1000 mm

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza, aby hydrant podziemny nie był monolityczny

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia nie wpływają na termin składania ofert, który pozostaje bez zmian, tj. 13.03.2023 r. godz. 10.00.