

Sopot, dn. 15.02.2024 r.

Nr postępowania: AS/S/03/2024/KRz

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W dniu 14 lutego 2024 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści SWZ (zachowana pisownia oryginalna):

1. Pytanie dotyczy poz. 21,22,23. Czy klasa betonu może być C35/45?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza klasę betonu C35/45

Zamawiający jednocześnie informuje, że udzielone wyjaśnienia nie wpływają na termin składania ofert, który pozostaje bez zmian, tj. 21.02.2024 r. godz. 10.00.